

---

## Pedido de esclarecimento

---

**De** Lúcia Batista <mlucia.vieira30@gmail.com>

**Data** Qui, 24/04/2025 15:48

**Para** licitacao <licitacao@tce.se.gov.br>

 3 anexos (167 KB)

Estrutura CARPOT.jpeg; ESTRUTURA CARPOT II.jpeg; ESTRUTURA CARPOT I.jpeg;

Prezada Comissão de Contratação,

Sou Lúcia Batista, analista de Licitação, represento a licitante - LEAM SOLAR LTDA

Com relação à  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90001/2025

Após a vistoria surgiram algumas dúvidas.

A licitante solicita, por gentileza, esclarecimentos dos seguintes itens:

1. No local de instalação já existe uma estrutura de estacionamento, a responsabilidade de retirada será da empresa contratada? Caso seja de responsabilidade da contratada, onde esse material será depositado, ele ficará em posse da empresa contratada?
3. O material (painéis, estruturas, inversores, etc..) pode ser armazenado na parte do estacionamento onde ocorrerá a obra? Ou em alguma parte do estacionamento interno do TCE?
4. Serão exigidas planilhas como curvas ABC, planilha de custos/orçamentos...
5. A estrutura de carport; A licitante propõe o modelo em anexo. Esse tipo pode ser aceito?

Desde já, grata pelos esclarecimentos.

Lúcia Batista

## Dados Técnicos


|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Opções de fundação        | Concretagem                      |
| Ângulo de inclinação fixa | 5°                               |
| Posição do módulo         | Retrato                          |
| Quantidade de módulos     | 02 e 03 módulos                  |
| Tipo de revestimento      | Galvanização (HDG) – Z275        |
| Tipo de aço               | Carbono estrutural (ZAR 280)     |
| Compatibilidade do módulo | C = 2,1 – 2,3 m   e = 30 – 40 mm |
| Isopleta máxima           | 50 m/s                           |
| Espaçamento (Vagas)       | 5 m (1 ou 2 vagas de 2,5)        |
| Garantia de fabricação    | 5 anos                           |

 Ocultar email  

ESTRUTURA C.

Para:  licitacao

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Opções de Fundação        | Concretagem                      |
| Ângulo de Inclinação fixa | 5°                               |
| Posição do módulo         | Retrato                          |
| Quantidade de módulos     | 02 e 03 módulos                  |
| Tipo de revestimento      | Galvanização (HDG) – Z275        |
| Tipo de aço               | Carbono estrutural (ZAR 280)     |
| Compatibilidade do módulo | C = 2,1 – 2,3 m   e = 30 – 40 mm |
| Isolação máxima           | 50 ms                            |
| Espacamento (Vagas)       | 5 m (1 ou 2 vagas de 2,5)        |
| Garantia de fabricação    | 5 anos                           |



↓ Baixar tudo

3. O material (painéis, es  
ser armazenado na parte  
ocorrerá a obra? Ou em

 Ocultar email
 